




Amman citadel hill

[View to downtown from Amman Citadel 360 Panorama | 360Cities](#)






Done by :
Hanan Salameh
Yara Alsaad
Mais Sami
Mohammad Shahrour



الوصوليه للمداخل

- يتوفر عدد كاف من مواقف السيارات لذوي الاعاقه وموقعها اقرب ما يمكن للمدخل وتم تميزهم باللافتة
- ابعاد مواقف السيارات مناسبة
- يتوافر منحدر من الشارع الى الرصيف
- طريق المشاة مستقر و ثابت مقاوم للانزلاق و مهيئ لذوي الاعاقة البصرية
- المدخل الرئيسي سهل و ميسر و عرض فتحة المدخل متر و نصف






الوصولية للخدمات

(1) معبد هرقل

- المنحدر الرئيسي المؤدي اليه حاد جدا و لا يوجد فسحة
لتغيير الاتجاه الا انه يتوافر طريق اخر اقل انحدارا لكن لا
يوجد به درابزين

- الطريق المؤدي اليه غير مهين لذوي الاعاقه البصرية
- لا يوجد معيقات في الطريق المؤدي اليه
- اللافتات التي تحتوي على الشرح التوضيحي حجم الخط فيها
صغير جدا و لا تحتوي على لغة بريل





الطريق الثاني	الطريق الاول	
وضوح بدايته	واضحه لوجود لافتات ارشاديه	غير واضحه
سهولته	يحتوي على منحدرين كلاهما ذو ميلان حاد جدا	يعتمد على ميلان الارض الطبيعيه وهو صغير جدا
طول الطريق	طويل	مختصر وقصير
نوع الارضيه	اسفلت خشن مقاوم للانزلاق	اسفلت عادي
الدرازين	موجود في بعض الاماكن	غير موجود لكن لا حاجه له الا في اماكن قليله
وضوحه لذوي الاعاقه البصريه	غير مهيه	غير مهيه

خلاصه

الطريق الثاني افضل للاستخدام من ذوي الاعاقه لكن بحاجه الي بعض التعديلات البسيطه مع بعض التكاليف :

- وضع لافتة ارشاديه لتوضيح بدايه الطريق
- تخشين الارضيه
- وضع درازين في الاماكن ذات الانحدار الذي يساوي 1:12 بارتفاع 1م لكلا الجهتين بمسافه بينهما لا تقل عن 90 سم
- وضع علامات ارضيه لذوي الاعاقه البصريه





الوصولية للخدمات

(2) المتحف



- لا يوجد سوى مدخل واحد و هو عبارة عن درج حاد جدا
- لا يتوفر مصعد
- مناظذ عرض التحف ذات ارتقاع مناسب و الممرات بين المناظذ مناسبة و واسعه
- اللافتات التي تحتوي على الشرح التوضيحي حجم الخط فيها صغير جدا و لا تحتوي على لغة بريل
- الاضاءة تساوي مقدار الاضاءة الخارجية
- لا تتوفر مساحه كافيه للدوران الدائري لتغيير الاتجاه



الوصولية للخدمات

(3) القصر الاموي



- الطريق المؤدي الى القصر الاموي غير مهيب بسبب طبيعة الأرض الغير معبدة و انحدارها العالي في بعض المناطق.
- القصر من الداخل مساحة مفتوحة لا تحتوي على عوائق الا وجود درج داخلي يمكن توضيحه بلاصق ذو لون واضح لمن يعاني من اعاقات بصرية.



نوع الارضيه

الوصولية للخدمات الصحية

- الوحدة الصحية متاحة للعامة و توجد وحدة صحية مهيئة لذوي الاحتياجات الخاصة في كلا الحمامين (الذكور و الاناث)
- توجد لافتات في المراحيض العامة تعطي توجيهات للوصول الى الحمامات المخصصة لذوي الاعاقة
- توافر لافتة خاصة بالوحدات الصحية يمكن لمسها
- عرض مدخل الحمامات يساوي متر
- الابواب مزودة بمقابض يمكن فتحها بقبضة اليد المغلقة و يمكن فتح الابواب بسهولة
- يوجد مساحة كافية للحركة الكرسي الدائرية
- يوجد كبينه مرحاض مناسبه لذوي الاعاقة بمساحة متر و خمسين سم في متر و ستون سم
- و باب الكبينه يفتح بقبضه مغلقه من الجهتين





ترتيب الحلول بناءا على مدى قابليه تطبيقها و أهميتها ضمن الأولويات	
الحل المقترح	امكانيه التطبيق (يمكن تطبيقه بسهولة/ يمكن تطبيقه مع بعض التكاليف/ يحتاج تعديل انشائي او تطبيقه مكلف) يمكن تطبيقه بسهولة
• سن قانون يمنع الاشخاص من الاصطفاف في مصفات ذوي الاعاقه	
• تهيئه الطريق الثاني لذوي الاعاقه	
• وضع لافتة ارشاديه لتوضيح بدايه الطريق	
• تخشين الارضيه	
• وضع درابزين في الاماكن ذات الانحدار الذي يساوي 1:12 بارتفاع 1م لكلا الجهتين بمسافه بينهما لا تقل عن 90 سم	



ترتيب الحلول بناء على مدى قابليته تطبيقها و أهميتها ضمن الأولويات	
الحل المقترح	امكانيه التطبيق (يمكن تطبيقه بسهولة/ يمكن تطبيقه مع بعض التكاليف/ يحتاج تعديل انشائي او تطبيقه مكلف) يمكن تطبيقه مع بعض التكاليف
• وضع علامات ارضيه لذوي الاعاقه البصريه	
• توفير مصعد كهربائي خارجي كمدخل للمتحف	يحتاج تعديل انشائي او تطبيقه مكلف
• إعادة تأهيل الطريق للوصول للقصر الأموي	يحتاج تعديل انشائي او تطبيقه مكلف
• توفير الافتات الإرشادية للطريق لذوي الاعاقه البصريه	يمكن تطبيقه مع بعض التكاليف
• توفير اللافتات التعليمية داخل المتحف بأحرف برايل أو بطريقة الخدمة الصوتية و بأحرف كبيرة بارزة بارتفاع 1.53 م من الأرض و ارتفاع الأحرف البارزة بين 1.5 و 5 سم وبلون لافت أما الافتات فوق ارتفاع 2 م يجب ألا يقل ارتفاع الحرف عن 7 سم	يمكن تطبيقه بسهولة



Thank you



Done by :
Hanan Salameh
Yara Alsaad
Mais Sami
Mohammad Shahrour