

تقييم مدى تهيئة الأماكن العامة في الأردن

| اسم المشروع | |
|--------------------------|----------------------|
| JUST-Able project | |
| اسم المقيم من ثلاث مقاطع | رقم الهاتف |
| 1. نور زهران محمد زهران | <u>0798243035</u> |
| 2. محمد امين المدوري | <u>0021624060166</u> |
| 3. شام احمد ابو نقطة | <u>0795545042</u> |
| 4. الحارث محمود منسي | <u>0787228433</u> |

| اسم المنشأة |
|---|
| الأكاديمية الملكية- محمية غابات عجلون |
| موقع المنشأة |
| عجلون |
| تاريخ التقييم |
| 2022-8-1 |
| الوقت المستغرق في تقييم المنشأة |
| ساعة |
| المرجع المستخدم للتقييم (قائمة التحقق) |
| JUST-Able Checklist –ADA guidelines- ADA checklist and Jordan accessibility local codes |

نتيجة تقييم المنشأة ومدى تهيئتها

المنشأة مكونة من طابقين، الطابق الرئيسي له وصولية ومصمم المدخل على منحدر ليراعي جميع الزوار، اما الطابق الارضي فهو مخصص للموظفين ولا يمكن الوصول الزوار اليه ويتم استخدام الدرج فقط للوصول اليه، والمنشأة تقسم الى ثلاث اقسام: قسم برية الاردن، المطعم، وقاعة المؤتمرات.

وتعتبر المنشأة مهيأة نسبيا لذوي الاعاقة الحركية ويمكن الوصول اليها والاستفادة من جميع الخدمات المقدمة والتي تتمثل بالاتي: بيت الصابون، بيت البسكوت، المصلى، متجر الطبيعة، المطعم وقاعة المؤتمرات. اما بالنسبة لذوي الاعاقة البصرية فالمكان غير مهيأ لهم.

معيقات الوصولية للمنشأة

تلخيص مجمل المشاكل المتعلقة بالوصولية والمداخل

لا يوجد موقف مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة.
لا يوجد لافتة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة عند الموقف.
لا يوجد رسم توضيحي على الارض للموقف.
المنحدرات طويلة جدا وبسطة المنحدر على بعد 21 متر.
الباب يوجد له عتبة 3 سم.

تلخيص مجمل المشاكل المتعلقة بالوصولية للخدمات

طاولة الاستقبال كانت مرتفعة نسبيا.

تلخيص مجمل المشاكل المتعلقة بالوصولية للوحدات الصحية

لا يوجد وحدة مخصصة لذوي الاعاقة.
صنبور مياه المغاسل غير مهيأ لاستخدام ذوي الاعاقة.

حلول مقترحه

| حلول مقترحه تفصيليه للوصوليه والمداخل |
|---|
| <p>توفير موقف مخصص لذوي الاعاقه ويكون اقرب ما يمكن للمدخل.</p> <p>توفير منحدر للموقف بنسبة 1:10</p> <p>وضع علامة أرضية ذات لون واضح (فاقع) لذوي الاعاقه البصرية.</p> <p>ازالة العتبة من المدخل ومراعاة حاجة ذوي الإعاقة الحركية.</p> |
| حلول مقترحه تفصيليه للوصوليه للخدمات |
| <p>توفير مكتب منخفض الارتفاع مخصص لذوي الاعاقه الحركية، يكون بارتفاع 90سم.</p> |
| حلول مقترحه تفصيليه لوصوليه للوحدات الصحية |
| <p>تعديل أحد الوحدات الصحية الموجودة لتناسب لذوي الاعاقه الحركية وذلك بدمج وحدتين وجعلهم وحدة واحدة لتوفير مساحة داخلية (150سم حركة دائرية او حركة أفقية بشكل) وإضافة مماسك على جانبي المراض على ارتفاع 50-70سم.</p> <p>استبدال صنبور مياه المغاسل باخر ذو طول مناسب تكون على ارتفاع 10سم وعمق 10سم.</p> |

| ترتيب الحلول بناءا على مدى قابليه تطبيقها و أهميتها ضمن الأولويات | |
|---|--|
| الحل المقترح | امكانيه التطبيق (يمكن تطبيقه بسهولة/ يمكن تطبيقه مع بعض التكاليف/ يحتاج تعديل انشائي او تطبيقه مكلف) |
| 1. توفير منحدر للموقف | <u>يمكن تطبيقه مع بعض التكاليف</u> |
| 2. توفير درابزين لمنحدر المدخل | <u>يمكن تطبيقه بسهولة</u> |
| 3. ووضع شريط فاقع اللون عليه لذوي الاعاقة البصرية | <u>يمكن تطبيقه بسهولة</u> |
| 4. توفير موقف مخصص لذوي الاعاقة ويكون اقرب للمدخل | <u>يحتاج تعديل انشائي او تطبيقه مكلف</u> |
| 5. ازالة العتبة من المدخل | <u>يمكن تطبيقه بسهولة</u> |
| 6. وضع مكتب منخفض الارتفاع مخصص لذوي الاعاقة الحركية | <u>يمكن تطبيقه مع بعض التكاليف</u> |
| 7. تعديل أحد الوحدات الصحية الموجودة لتناسب لذوي الاعاقة الحركية وذلك بدمج وحدتين وجعلهم وحدة واحدة وإضافة مماسك للمرحاض. | <u>يمكن تطبيقه مع بعض التكاليف</u> |
| 8. استبدال صنبور مياه المغاسل باخر ذو طول مناسب. | <u>يمكن تطبيقه بسهولة</u> |

يتم تعبئة التقرير وحفظه بالصيغة التالية والمرفقة :
اسم المنشأة_رمز المنشأة_اسم المحافظة_يوم_شهر_سنة_اسم حساب التقييم على الموقع

رمز المنشأة سيتم تزويدكم به قبل عملية التقييم
اسم حساب التقييم هو اسم المستخدم للموقع الالكتروني الذي تم ادخال المعلومات عن طريقه
يرجى كتابة المعلومات باللغة العربية والأرقام باللغة الإنجليزية